

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Свердловской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Талицкого городского округа,  
Тугулымского городского округа  
(наименование органа государственного надзора)

Свердловская область, г.Талица, ул.Заводская, 13 «б», р.п.Тугулым, ул.Федюнинского, д.1, тел.  
8(34371)2-45-20; 8(34367)21168. E-mail: tond-talitsa@mail.ru

Предписание № 51/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Заводоуспенская средняя  
общеобразовательная школа №23

Директору Зазыкиной Елене Ефимовне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,  
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя  
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по  
пожарному надзору Сысоева А.В. Отдел надзорной деятельности и профилак- № 51  
тической работы Талицкого городского  
округа, Тугулымского городского округа  
(наименование органа ГПН)

от « 15 » июня 2020 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря  
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч 00 мин.  
« 19 » июня 2020 г. по 12 ч 00 мин. « 22 » июня 2020 г.

проведена проверка

Заместителем начальника отдела ИД и ПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО Сысоевым Алексеем  
Васильевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных  
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Заводоуспенская средняя  
общеобразовательная школа №23

Свердловская область, Тугулымский район, п. Заводоуспенское, ул.Насонова, 15

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором Зазыкиной Еленой Ефимовной  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в  
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-  
опасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, вы-  
явленные в ходе проверки

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Изменен класс функциональной пожарной опасности части здания (без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации). В части здания, класса функциональной пожарной опасности Ф4.1, выполнена группа дошкольного пребывания-класс функциональной пожарной опасности Ф1.1. Выполнить проект и провести экспертизу проектной документации при переводе части здания из одного класса функциональной пожарной опасности в другое (из Ф 4.1 в Ф 1.1.) (МБОУ Заводоуспенская СОШ)	п.23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.02.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;  
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;  
руководители органов местного самоуправления;  
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в феврале 2021

(квартал, месяц).

Заместитель начальника отдела НД и ПР Талицкого  
льмского ГО Сыроев Алексей Васильевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«22» июня 2020г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

директор МБОУ Заводоуспенская СОШ №23

Зазыкина Е.Е.

(должность, фамилия, инициалы)

«22» июня 2020г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия: ДНД МЧС России (495) 449-99-99

ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99