



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

620144 г. Екатеринбург, ул. Большакова, 97. Телефон/факс (343) 251-46-79

E-mail: info@ural.gosnadzor.ru

п. Заводоуспенское

(наименование населенного пункта)

« 29 » ноября 2019

(число, месяц, год)

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении нарушений, выявленных

Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому

и атомному надзору

№ Св-6044-П

С 28.11.2019 по 29.11.2019 по адресу: 623654, Свердловская область, Тугулымский район,
п.Заводоуспенское, ул.Насонова, 15

(место проведения проверки)

на основании распоряжения заместителя руководителя Уральского управления Ростехнадзора от
25.11.2019 г. № Св-6044-р

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), должность заместителя руководителя органа государственного надзора, издавшего распоряжение о проведении проверки)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Заводоуспенская средняя
общеобразовательная школа № 23, (Далее – МБОУ Заводоуспенская СОШ № 23)

(полное и сокращенное наименование юридического лица)

Юридический адрес (в соответствии с учредительными документами): 623654, Свердловская
область, Тугулымский район, п. Заводоуспенское, ул. Насонова, 15

Продолжительность проверки: 2 (два) рабочих дня с 28.11.2019 по 29.11.2019.

Акт составлен: Уральским управлением Ростехнадзора № Св-6044-А от 29.11.2019.

Лица, проводившие проверку:

№	Фамилия, Имя, Отчество	Должность	Статус
1	Чуклин Леонид Павлович	Государственный инспектор Каменск-Уральского территориального отдела	Ответственный за проведение проверки

При проведении проверки присутствовали: **директор МБОУ Заводоуспенская СОШ № 23**

Зазыкина Елена Ефимовна

В ходе проведения проверки: выявлены следующие нарушения обязательных требований законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных технических документов:

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения	Сроки устранения нарушений
------	--	---	-----------------------------	----------------------------

1.	Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок отсутствует ответственный за электрохозяйство и его заместитель, из числа руководителей и специалистов организации.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) п. 1.2.3., 1.2.7	МБОУ Заводоуспенская СОШ № 23	15.07.2020
2.	Отсутствует подготовленный электротехнический персонал для эксплуатации электроустановок школы.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) п. 1.2.1	МБОУ Заводоуспенская СОШ № 23	15.07.2020
3.	Не выполняется модернизация и реконструкция электроустановок и электрооборудования (распределительных и групповых линий) для включение в сеть электроприборов по трехпроводной сети. Компьютерная техника подключена по двухпроводной сети во всех кабинетах, классах.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), п. 1.2.2.	МБОУ Заводоуспенская СОШ № 23	15.07.2020
4.	Не обеспечена 2 категория надёжности электроснабжения (нет 2-го независимого источника электроснабжения).	Правила устройства электроустановок (ПУЭ) п.1.2.18.,1.2.20.	МБОУ Заводоуспенская СОШ № 23	15.07.2020
5.	Неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, 1 группа допуска не присвоена. Отсутствует ответственный за присвоение 1 группы допуска неэлектротехническому персоналу	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ ЭЭ) Приложение №1., Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) п. 1.4.4.	МБОУ Заводоуспенская СОШ № 23	15.07.2020
6.	Отсутствуют списки работников: - имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования; - лиц оперативного и оперативно-ремонтного персонала.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), п. 1.8.9.	МБОУ Заводоуспенская СОШ № 23	15.07.2020

Руководителю МБОУ Заводоуспенская СОШ № 23 Зазыкиной Елене Ефимовне

издать приказ, направленный на устранение замечаний данного предписания с указанием ответственных за выполнение. Копию приказа направить в Уральское управление Ростехнадзора (623418 г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 87; факс (3439)36-53-25).

На основании статьи 21 пункта 2 Федерального закона от 26 марта 2003г. N 35-ФЗ «Об электроэнергетике», и в соответствии с пунктом 6.6 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением

Правительства Российской Федерации от 30.07.2004г. № 401, Вам предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и направить руководителю Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору уведомление об исполнении предписания.

В случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) вправе в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки представить в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.


За неисполнение в срок или ненадлежащее исполнение предписания лицо, которому выдано предписание, несет административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание выдал(и):

Государственный инспектор

Каменск-Уральского территориального отдела

(ФИО, должность лиц, проводивших проверку) (подпись)



Л.П.Чуклин

Первый экземпляр предписания для исполнения получил(а) и с его содержанием ознакомлен(а):

директор МБОУ Заводоуспенская СОШ № 23 Зазыкина Елена Ефимовна

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) (подпись)

«29» 11

2019 г.

(подпись)

